

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«22» сентября 2021 г.

учётный № проверки 56220061000200931367



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Шахтостроительная, 23/1,
тел. 8(35332) 2-15-47, e-mail: ond_sk@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 15/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору МБОУ «Репьевская средняя общеобразовательная школа» Рысиной
И.В.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №15 от
«25» февраля 2022 года

в период с «1» марта 2022г. по «10» марта 2022г.

старшим инспектором ОНД и ПР по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльган-
скому районам

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

капитаном внутренней службы Михелевым Сергеем Владимировичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор
МБОУ «Репьевская средняя общеобразовательная школа» Рысина Ирина Вита-
льевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций (стропила, обрешетка) чердачных помещений здания школы	ст.13 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 2.13130.2020 п. 5.4.5	07.11.2022	
2.	не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п.60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	07.11.2022	
3.	на объекте защиты отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	07.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Репьевская средняя общеобразовательная школа» Рысина Ирина Витальевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Оренбургской области

капитан внутренней службы Михелев С.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«10» марта 2022 г.

Предписание направлено в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

